

Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Firma ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH, Etzelstr. 10, 74321 Bietigheim-Bissingen Betrieb des auf dem Grundstück Etzelstr. 10 in 74321 Bietigheim-Bissingen bestehenden Blockheizkraftwerkes

Die Firma ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH hat den Betrieb des auf dem Betriebsgrundstück Etzelstr. 10 in 74321 Bietigheim-Bissingen bestehenden Blockheizkraftwerkes beantragt. Die Anlage umfasst nachfolgende Anlagenteile:

- Viertakt-Otto-Gasmotor mit Magergemischverbrennung
- Kühlwasserwärmetauscher
- Abgaswärmetauscher
- Abgasschalldämpfer
- Schornsteinanlage mit einer Höhe von 18,9 m (5 m über Dach)

Nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für das Vorhaben im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls abzuklären, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen ist.

Die Prüfung des Landratsamts Ludwigsburg ergab, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden musste, weil keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Landratsamt Ludwigsburg, 30.06.2010
- Immissionsschutzbehörde –